

Sammanfattning av


# ENERGIDEKLARATION

Vibble Tvinnaregatan 108, 622 60 Visby

Gotlands kommun

Nybyggnadsår: 1989

Energideklarations-ID: 1226432



DENNA BYGGNADS  
ENERGIKLASS

**Energiprestanda, primärenergital:**  
172 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Krav vid uppförande av  
ny byggnad, primärenergital:**  
Energiklass C, 75 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Specifik energianvändning  
(tidigare energiprestanda):**  
89 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Uppvärmningssystem:**  
El (luftburen)

**Radonmätning:**  
Inte utförd

**Ventilationskontroll (OVK):**  
Inte utförd

**Åtgärdsförslag:**  
Har lämnats

**Energideklarationen är utförd av:**  
Peter Qviström, Energibyran Q AB,  
2021-09-15

**Energideklarationen är giltig till:**  
2031-09-15

Energideklarationen i sin helhet  
finns hos byggnadens ägare.

**För mer information:**  
[www.boverket.se](http://www.boverket.se)

Sammanfattningen är upprättad enligt  
Boverkets föreskrifter och allmänna råd  
(2007:4) om energideklaration för byggnader.